

KZP-1/253/TTZ/3/24

Rzeszów, dnia 16.01.2024 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA – nr 2

Dotyczy: postępowania pn. „**Remont Komory ciepłowniczej K-6 w rejonie ulicy Drzymały w Rzeszowie**”.

W związku z otrzymanym w dniu 12.01.2024 r. pytaniami dotyczącymi postępowania jw., Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1. Jaka jest wymagana klasa antywłamaniowości dla drzwi zewnętrznych, RC2, RC3, czy RC4?

Odpowiedź: Klasa antywłamaniowości dla drzwi zewnętrznych co najmniej RC2.

Pytanie 2. Czy należy wziąć pod uwagę odkopanie i izolację fundamentów komory? Czy wykonujemy cokół, jeśli tak to do jakiej wysokości??

Odpowiedź: Należy odkopać komorę na około 30cm i zaizolować. Wykonać opaskę odbojową ze spadkiem od komory. Cokół na wysokość 30cm.

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Kotowicz

Ryszard Osiński

www.mpecrzeszow.pl