



Zad. 3 Likwidacja wymiennikowni grupowej Pobitno - Południe przy ul. Krakusa w Rzeszowie

W aktualizacji należy podać:

- pikiety wysokościowe: *
 - w zaznaczonych miejscach,
 - na odgałęzieniu i załamaniach proj. trasy przyłącza,
 - po trasie istniejącej sieci i przyłączy ciepłych nie rzadziej niż 20m,
 - przy zróżnicowaniu terenu (skarpy, chodniki, drogi),
- wszystkie "nowe" drzewa i krzewy (dotychczas nie naniesione w zasobach geodezyjnych) namierzone w pasie aktualizacji mapy należy nanieść wg. poniższej zasady:
Dodatkowe (pikiety) i istn. drzewa , krzewy należy przekazać w pliku dwg. z pkt. odniesienia do mapy do celów projektowych w formacie dwg.
 - wszystkie drzewa i krzewy, które są naniesione w zasobach geodezyjnych a nie istnieją w terenie należy usunąć z opracowywanej mapy do celów projektowych,
 - rodzaj nawierzchni na: chodnikach, placach, drogach, parkingach itp.,

- lokalizację pomieszczeń węzłów w budynkach z domiarem do ściany szczytowej:
 - lokalizacja pomieszczeń węzłów,
 - p.p.piwnic/p.p.parteru w miejscu zlokalizowania pomieszczenia węzła,
 - wymiary pomieszczeń węzła w budynkach: długość, szerokość, wysokość.
 - informacja czy w pomieszczeniu węzła jest wykonany szacht dla wprowadzenia przyłącza ciepłego, ewentualne wymiary szachtu
- Lokalizacja pomieszczenia węzła w oddzielnym pliku dwg z pkt. odniesienia do mapy w formacie dwg.

- dla komór ciepłych:
 - wymiary komory
 - rzędna dna komory
 - rzędna wierzchu komory
 - szkic ścian komory, gdzie wchodzi rurociągi, podając:
 - rzędna osi rurociągów
 - wymiary otworów (kanałów)

Oznaczenia:

- zakres aktualizacji mapy
- koncepcja przyłączy ciepłych