

KZP-1/253/TEE/3/24

Rzeszów, dnia 18.04.2024 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIE

Dotyczy: postępowania pn. „**Remont i konserwacja masztów telemetrycznych wraz z dostawą materiałów.**”

W związku z otrzymanym w dniu 15.04.2024 r. pytaniem dotyczącym postępowania jw., Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

Niestety nie jestem w stanie znaleźć nigdzie na Państwa stronie informacji dot. samych masztów (zdjęcia, projekty, rysunki, cokolwiek, nawet nie ma informacji o wysokościach czy lokalizacjach).

Jeśli to możliwe to proszę o przesłanie informacji umożliwiających podjęcie decyzji o podejściu do przetargu (w tym wizji lokalnej) a najlepiej umożliwiającej stworzenie oferty.

Odpowiedź:


Zamawiający informuje, że w treści Rozdziału III pkt. 5: "Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej obiektów po uprzednim podpisaniu „Klauzuli poufności danych” według wzoru zawartego w Załączniku nr 5 do SWZ.

Dokumentacja projektowa istniejących masztów dostępna będzie do wglądu u Zamawiającego, w Wydziale Głównego Energetyka przy ul. Kochanowskiego 25 w Rzeszowie, po wcześniejszym telefonicznym powiadomieniu, tel 17/ 85-234-36."

Miejsce wykonania zamówienia: obiekty położone na terenie miasta Rzeszowa:

- 4 maszty z systemem SCK-BLOCK (eDISON- 15m , Kochanowskiego 8m, W.Pola 11m, komora M12 7m)

-4 maszty bez systemu SCK-BLOCK(eDISON- 8m; Zwiężyca 12m, komora C17 3m, EC-Rzeszów)



PREZES ZARZĄDU

Dariusz Kosiński

www.mpecrzeszow.pl